

3-б

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 14/**

г.Степногорск
Место составления

18.03.2024 г.
Время 15:42

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Степногорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 14 от 04.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

КАППАСОВ ЕРЖАН ТУЛЕГЕНОВИЧ - Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

АЛПЫСОВ НУРХАН КАЙДАРОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

БОТАНОВ АДИЛЬХАН БУЛАТОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

САЛПЫКОВ САКЕН АСКАРОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

БАЙМУХАМЕТОВ МАДИЯР ЖЫЛКЫБАЙУЛЫ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

ВАРКЕНТИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 поселка Аксу отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 поселка Аксу отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, г.Степногорск, Аксу, Достык (улица), 3.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 11.03.2024 - 18.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 поселка Аксу отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения

1	В кабинете физики в огнетушителе нет давления. Несвоевременно проводится техническое обслуживание первичных средств пожаротушения. Основание: п.9 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности. ;	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В столовой не обеспечивается возможность людям, находящимся внутри здания (сооружения), свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (закрыт на замок). Основание: п.34 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На 3 этаже в помещении инвентарной допускается пользование электросетью - времянки (светильник). Также в приемной допускается пользование не закрепленной электрической розеткой. Основание: п.п.2 п.86, п.96 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На момент проверки не предоставили акт испытания систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность. Основание: п.1585 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не опломбированы все пожарные краны и сорвана пломба на огнетушителе в кабинете физики. Основание: п.56, п.п.8 п.1585 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 111 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Рукава отсоединены от пожарных кранов. Основание: п.1576 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 112 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

ознакомлена

Кривоносова Р. И.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Наименование проверяемого субъекта/Адрес местонахождения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение «Областная лаборатория по контролю за качеством образцов воды по городу Семейской управленческой территории Акмолинской области», Акмолинская область, г. Семей, ул. Акт. Дзюба (ул. № 3).

4. Срок проведения профилактического контроля с посещением: 11.03.2024 - 13.03.2024

6. Ссылка в результате профилактического контроля с посещением в том числе в выявленных нарушениях, их характере (кратким формулированием):

Коммунальное государственное учреждение «Областная лаборатория по контролю за качеством образцов воды по городу Семейской управленческой территории Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (ссылка в результатах проверки, в том числе в выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований в законодательстве, на которые ссылается проверяющий

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ СТЕПНОГОРСК
ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ АҚСУ
КЕНТІНІҢ №2 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ
БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

021502 Степногорск к. Ақсу кенті
Достық көшесі №3
Тел.: 8(71645)4-65-05
E-mail: kvarshkola2@mail.ru

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №2 ПОСЕЛКА АКСУ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ
СТЕПНОГОРСК УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АҚМОЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

021502 г.Степногорск п.Ақсу
ул. Достық здание №3
Тел.: 8(71645)4-65-05
E-mail: kvarshkola2@mail.ru

от 13.06.2024 года №1822

Руководителю ГУ
«Отдела образования
города Степногорск»
Оспановой А.К.

ИНФОРМАЦИЯ


по замечаниям пожарной безопасности

Администрация КГУ «Общеобразовательная школа №2 поселка Ақсу отдела образования по городу Степногорск управления образования Ақмолинской области» ставит Вас в известность по замечаниям пожарной безопасности:

1. В кабинете физики в огнетушителе нет давления. Несвоевременно проводится техническое обслуживание первичных средств пожаротушения. Основание: п.9 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ – огнетушители по школе прошли поверку, в частности в кабинете физики и соответствуют правилам пожарной безопасности.
2. В столовой не обеспечивается возможность людям, находящимся внутри здания (сооружения), свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (закрыт на замок). Основание: п.34 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ – в столовой школы выход свободного открывания доступен для людей, замок к дверям не используется.
3. На 3 этаже в помещении инвентарной допускается пользование электросетью – времянки (светильник). Также в приемной допускается пользование не закрепленной электрической розеткой. Основание: п.п.2 п.86, п.96 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ – исправлена электрическая розетка в приемной школы и на 3 этаже в инвентарной комнате светильник устарел, проводка заменена.
4. На момент проверки не предоставили акт испытания систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность. Основание: п.1585 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ - акт испытания систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность – отработан, к 2024-2025 учебному году акт будет предоставлен.
5. Не опломбированы все пожарные краны и сорваны пломбы на огнетушителе в кабинете физики. Основание: п.56, п.п.8 п.1585 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ – пломбу установели на огнетушители в кабинете физики, опломбированы пожарные краны.

6. Рукава отсоединены от пожарных кранов. Основание: п.1576 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ – рукава пожарных кранов отсоединены, в связи с предстоящим капитальным ремонтом школы.

Руководитель



Р.Крылатая