

Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар министрлігі
Ақмола облысының төтенше жағдайлар
Департаменті Степногорск қ.
Төтенше жағдайлар басқармасы
мекен жайы: Степногорск қ.
2 шағын аудан 28 үй.
тел/факс 8(71645)6-13-83

Управление по чрезвычайным
ситуациям г. Степногорск
Департамент по чрезвычайным
ситуациям Ақмолинской области
Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан
адрес: г. Степногорск,
2 мкр. здание 28
тел/факс 8(71645)6-13-83

ӘКІМШІЛІК ЖАЗА ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ ҚАУЛЫ № ____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ № 37

2024 жылы/ года «07» 03

г. Степногорск

(істі қарау орны/ место рассмотрения дела)

Уәкілетті тұлға/ Уполномоченное лицо: Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск полковник гражданской защиты Каппасов Е.Т.
(лауазымы, тегі, аты-жөні, уәкілетті органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің атауы/ должность, фамилия, инициалы, наименование уполномоченного органа или его территориального подразделения)

Қазақстан Республикасы «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінің 686, 818, 822 баптарына сәйкес, жеке тұлға/занды тұлға жасаған құқық бұзушылық туралы әкімшілік іс жүргізудің материалдарын қарап шығып/ В соответствии со статьями 686, 818, 822 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», рассмотрев материалы административного производства о правонарушении, совершенном:

Жеке тұлға үшін: аты-жөні (ол болған кезде), тұрғылықты жері, туған жылы, күні/ для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства, дата рождения
должностное лицо – Крылатая Роза Шаменовна, 21.11.1960г.р., Ақмолинская область, г. Степногорск, п. Ақсу, ул. А. Кабылденова 16/1.

(тегі, аты-жөні, мекен жайы, туған жылы, күні/ фамилия, инициалы, место жительства, дата рождения)

Тұрғылықты жері бойынша тіркелуі туралы мәлімет/ сведения о регистрации по месту жительства: РК, Ақмолинская область, г. Степногорск, п. Ақсу, ул. А. Кабылденова 16/1.

Жеке басын куәландыратын құжаты, жеке сәйкестендіру нөмері/ документ, удостоверяющий личность, индивидуальный идентификационный номер: удостоверение личности №018617812
выдано 17.03.2006 года МВД РК, ИНН №601121400885.

(сериясы, нөмірі, кім берді/ серия, номер, кем выдан)

Жұмыс орны және лауазымы/ место работы, должность: КГУ «Общеобразовательная школа №2 поселка Ақсу», руководитель.

Занды тұлғалар үшін: толық атауы, орналасқан жері/ Для юридических лиц: полное наименование, место нахождение _____

Занды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (жаңа тіркеу) нөмірі мен күні/ Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі мен банк деректемелері/ Бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты _____

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 738-бабына сәйкес қаралатын іс жүргізу _____ тілде жүргізілсін/ Производство по рассматриваемому делу в соответствии со статьей 738 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» вести на русском языке. _____

(қолы-подпись)

Өрт қауіпсіздік ережелерімен талаптарын бұзғаны үшін «Әкімшілік бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 410 баптың 1 тармағына жауапкершілік көрсетілген/ Ответственность предусмотрена статьями Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», статьей 410 части 1 за нарушение требований норм и правил пожарной безопасности.

Істі қарау кезінде анықталған жайлар/ Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела:

На основании представления №2-0202-24-00381 от 27.02.2024 года РГУ «Прокуратура г. Степногорск», также по постановлению №7241911180100009 от 22.01.2024 года о назначении и проведении проверки противопожарного состояния субъекта (объекта) КГУ «Общеобразовательная школа №2 поселка Аксу» по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, п. Аксу, ул. Ленина, 3 здание были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

(әкімшілік құқық бұзушылықтың мәні, оны жасаған орны және уақыты/место, время совершения и существо административного правонарушения)

1) не проводится испытание систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность. **Основание:** п.1585 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ. п.109 Проверочного листа независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

2) не проводится огнезащитная обработка и покрытие строительных, деревянных конструкций. **Основание:** п.21 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ. п.38 Проверочного листа независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

3) не со всем персоналом проводится инструктаж по вопросам пожарной безопасности. **Основание:** п.8 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ. п.4 Проверочного листа независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

4) своевременно не проводится техническое обслуживание пожарной автоматики на работоспособность квалифицированными специалистами организаций в области работы со слаботочным оборудованием с оформлением документов (не имеется договор на обслуживание АПС). **Основание:** п.п.2 п.64 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ. п.120 Проверочного листа независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

5) сорвана пломба на огнетушителях в кабинете химии и лестничной клетке 3-го этажа. **Основание:** п.56 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ. п.111 Проверочного листа независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

6) на 2 этаже световые знаки пожарной безопасности «Выход» используемый на пути эвакуаций находится в технический не исправном состоянии. **Основание:** п.35 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ. п.62 Проверочного листа независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

7) в помещений архива допускается выполнение соединения жил проводов при помощи скруток. **Основание:** п.80 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ. п.83 Проверочного листа независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

8) в лаборатории 2-го этажа допускаются монтаж электроустановок (розетка) на горючем оснований. **Основание:** п.79 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ. п.82 Проверочного листа независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

9) В пожарных кранах не проводится перемотка пожарных рукавов в новую скатку, рукава отсоединены от ПК и не опломбированы все ПК. **Основание:** п.1576, п.п.7,8 п.1585 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ. п.112 Проверочного листа независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

Учитывая характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств, и наличия смягчающих обстоятельств – признание вины, в соответствии со ст.56, 57 КоАП РК,

Талаптарын бұзғаны үшін мемлекеттік инспектор ҚАУЛЫ ЕТТІ:
Жеке тұлға/ заңды тұлға _____ айыппұл түріндегі әкімшілік жазаға тартылсын


(айлық есептік көрсеткіш/ сомасы жазбаша жазылады)

За нарушение требований государственный инспектор ПОСТАНОВИЛ: должностное лицо/ физическое лицо подвергнуть к административному взысканию в виде предупреждения

Осы қаулыны тапсырған (алған) күннен бастап 10 күн ішінде ТЖД-ның жоғары органына (лауазымды тұлғаға) немесе аудандық (қалалық) сотқа шағымдануға болады, оның шешімі ақырғы болып табылады. Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения (получения) в вышестоящий орган ДЧС (должностному лицу) или в районный (городской) суд, решение которого является окончательным.

Уәкілетті адам/ Уполномоченное лицо: Начальник УЧС г. Степногорск полковник гражданской защиты Каппасов Е.Т.

(лауазымы, бөлімінің, органның атауы, тегі, аты-жөні, қолы/ должность, наименование отдела, органа, фамилия, инициалы, подпись)



Қаулымен таныстым. Қаулының көшірмесін алдым/ С постановлением ознакомлен (а).

Копию постановления получил Кр. Матаев Р. И. 07.03.2024г.
(қолы-подпись, дата)

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ СТЕПНОГОРСК
ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ АҚСУ
КЕНТІНІҢ №2 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ
БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

021502 Степногорск к. Аксу кенті
Достық көшесі №3
Тел.: 8(71645)4-65-05
E-mail: kvarshkola2@mail.ru

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №2 ПОСЕЛКА АКСУ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ
СТЕПНОГОРСК УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

021502 г.Степногорск п.Аксу
ул. Достық здание №3
Тел.: 8(71645)4-65-05
E-mail: kvarshkola2@mail.ru

от 13.06.2024 года №1822

Руководителю ГУ
«Отдела образования
города Степногорск»
Оспановой А.К.

ИНФОРМАЦИЯ

по замечаниям пожарной безопасности

Администрация КГУ «Общеобразовательная школа №2 поселка Аксу отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области» ставит Вас в известность по замечаниям пожарной безопасности:

1. В кабинете физики в огнетушителе нет давления. Несвоевременно проводится техническое обслуживание первичных средств пожаротушения. Основание: п.9 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ – огнетушители по школе прошли поверку, в частности в кабинете физики и соответствуют правилам пожарной безопасности.
2. В столовой не обеспечивается возможность людям, находящимся внутри здания (сооружения), свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (закрыт на замок). Основание: п.34 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ – в столовой школы выход свободного открывания доступен для людей, замок к дверям не используется.
3. На 3 этаже в помещении инвентарной допускается пользование электросетью – времянки (светильник). Также в приемной допускается пользование не закрепленной электрической розеткой. Основание: п.п.2 п.86, п.96 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ – исправлена электрическая розетка в приемной школы и на 3 этаже в инвентарной комнате светильник устарел, проводка заменена.
4. На момент проверки не предоставили акт испытания систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность. Основание: п.1585 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ - акт испытания систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность – отработан, к 2024-2025 учебному году акт будет предоставлен.
5. Не опломбированы все пожарные краны и сорваны пломбы на огнетушителе в кабинете физики. Основание: п.56, п.п.8 п.1585 Приказ Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 об утверждении Правил пожарной безопасности.
ОТВЕТ – пломбу установили на огнетушители в кабинете физики, опломбированы пожарные краны.

